

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Государственный межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы

Предписание № 156/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная
школа с. Старокуручево муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан,
руководителю

(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
для государственного предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

в исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Дюртюли, Дюртюлинско-
го, Ишимовского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекамагушевского районов РБ по пожарно-
му надзору Юлчурина У.Ю. от «02» октября 2017 года № 156, ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» октября 2017 г. по «31» ок-
тября 2017 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Дюртюли,
Дюртюлинского, Ишимовского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекамагушевского районов РБ
по пожарному надзору капитаном внутренней службы Галиным Аргуром Ильфатовичем

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку)

Муниципальному общеобразовательному учреждению МОБУ СОШ с. Старокуручево по адресам: Республика
Башкортостан, Бакалинский район, с. Старокуручево, ул. Центральная, 29, д. Балчиклы,
ул. Молодежная, 9

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МОБУ СОШ с. Старокуручево Семеновым Владимиром Римовичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

1. Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием нарушения по его устранению и конкретному месту выявления нарушения	2. Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	3. Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	4. Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2. В интернате не обеспечено вторым эвакуационным выходом	п. 6.12* СНиП 21-01-97*	01.08.2018	
В коридоре здания интерната выполнена установка из горючих материалов	2 абзац п. 4.3 СНиП 21-01-97*, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.2018	
3. В здании интерната не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения чело-	п. 9 Правил противопожарного режима в РФ	30.12.2017	

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Исполнено
1.	2.	3.	4.	5.
4	диспетчерский пункт (пожарный пост) здания интерната не обеспечен телефонной связью	п. 65 Правил противопожарного режима в РФ <i>Заявка</i>	30.12.2017	
5	высота эвакуационных выходов из здания НОИП д. Балчиклы в свету составляет менее 1,9 м (фактически 1,7 м)	1 абзац п. 6.16 СНиП 21-01-97* ✓	01.08.2018	
6	система пожарной сигнализации здания НОИП д. Балчиклы не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ✓	01.08.2018	
7	система пожарной сигнализации зданий школы в с. Старокуручево обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны по каналу связи GSM, то есть при участии транслирующей этот сигнал организации (оператор связи)	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ✓	01.08.2018	
8	инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении школы не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	п.п. 2, 461 «П» Правил противопожарного режима в РФ ?	30.11.2017	
9	не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пронитки) строительных конструкций чердачных помещений зданий школы	1 абзац п. 21 Правил противопожарного режима в РФ ?	01.08.2018	
10	в здании школы в с. Старокуручево не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима в РФ	30.11.2017	
11	помещение пожарного поста в здании школы в с. Старокуручево не оборудовано аварийным освещением	4 абзац п. 12.55 НПБ 88-2001 <i>акт</i>	30.12.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) с их устранением физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать решение в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
лица, имеющие имущество;
лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
иные должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
зданиях государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на-
ймавателей и арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Дюртюли,
г. Ишимовского, Бакалинского,
Ишимовского и Чекамгушевского районов РБ
по пожарному надзору Галип Артур Ильфатович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Галип
(подпись)

« 14 » октября 2017 г.

Получение для исполнения получил:

Семенов
(подпись)

Директор МОБУ СОШ с. Старокуручево Семенов В.Р.
(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » октября 2017 г.

Редакция доверия: 8-347-233-99-99